



检测报告

报告编号: FZ/HA23N1874

检测类别: 委托检测

项目名称: 2023年环境检测 (废水)

委托单位: 江苏金致新能源车业有限公司



江苏方正环保集团有限公司

检测中心地址: 徐州经济技术开发区新微半导体加速器17号

邳州分场所地址: 邳州经济开发区化工污水处理厂院内

电话: 0516-87799606 邮件: fzbjczx@163.com

2023年12月6日

声 明

- 一、本报告未盖本公司检验检测专用章（或公章）及骑缝章无效。
- 二、本报告无编制、审核及签发人签字或等效的标识无效。
- 三、本报告发生任何涂改后均无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；未重新加盖本公司鲜章的报告复制件无效。
- 五、本报告检测数据和结果仅适用本公司采样和委托方送检的样品。
- 六、本报告若数据及资料左上角标注“◇”，表示该数据及资料由委托方提供，其真实性、准确性和完整性由委托方负责，本公司不承担由此引起的任何责任。
- 七、本报告若项目左上角标注“☆”，表示经委托方同意该项目由分包方进行检测。
- 八、本报告若项目左上角标注“△”，表示该项目由本公司邳州分场所进行检测。
- 九、本公司不带CMA标识的检测报告仅供委托方科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的，不具有对社会的证明作用。
- 十、委托方对本报告如有异议，请于收到报告十五日内向本公司书面提出。

检测机构：江苏方正环保集团有限公司

联系地址：徐州经济技术开发区新微半导体加速器17号

邳州分场所地址：邳州经济开发区化工污水处理厂院内

邮政编码：221009

联系电话：0516-87799606（兼传真）

电子邮件：fzhbjczx@163.com

检测 报 告

委托单位	江苏金致新能源车业有限公司	地 址	江苏徐州工业园区徐贾快速通道南侧
联系人	许孝宾	电 话	15050009442
受检单位	江苏金致新能源车业有限公司	地 址	江苏徐州工业园区徐贾快速通道南侧
样品类别	废水	采样人	王培旺、王书艺
采样日期	2023. 11. 25	分析日期	2023. 11. 25-2023. 12. 01
检测目的	委托检测		
采样计划和程序的说明	按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）及相关检测标准的要求进行。		
检测内容	废水：pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、磷酸根离子、氟化物、阴离子表面活性剂		
检测仪器	见附件1		
检测依据	见附件2		
结 论	详见检测结果。		
备 注	评价标准由委托方提供。		
编 制：李雪光 审 核：贺明贵 签 发：朱江 检验检测专用章：[Red circular stamp with star and text] 签发日期：2023 年 12 月 6 日			

检测结果

表1 废水

采样点位			DW001 1#废水排污口（2023-11-25）			均值/范围	排放标准 限值	达标情况
检测频次			第一次	第二次	第三次			
样品编号			B23NJ101 (4/4) Sw01-1	B23NJ101 (4/4) Sw01-2	B23NJ101 (4/4) Sw01-3			
分析项目	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果			
pH值	无量纲	/	7.1	7.1	7.1	7.1	6~9	达标
悬浮物	mg/L	/	19	17	17	18	400	达标
化学需氧量	mg/L	/	254	250	251	252	500	达标
五日生化需氧量	mg/L	/	80.6	82.3	82.2	81.7	300	达标
氨氮	mg/L	/	0.961	0.974	0.918	0.951	/	/
总磷	mg/L	/	0.35	0.35	0.35	0.35	/	/
总氮	mg/L	/	17.8	17.2	16.8	17.3	/	/
磷酸根离子	mg/L	/	0.411	0.433	0.422	0.422	/	/
氟化物	mg/L	/	1.55	1.50	1.43	1.49	20	达标
石油类	mg/L	0.06	3.28	3.29	3.29	3.29	20	达标
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	ND	ND	ND	ND	20	达标
样品状态			黄色、微味、 无浮油	黄色、微味、 无浮油	黄色、微味、 无浮油	/	/	/
备注		1. “ND”表示检测结果低于检出限。 2. 执行标准限值：执行江苏金致新能源车业有限公司排污许可证许可排放限值（排污许可证版本号：4）。						

附 件

附件1 主要检测仪器信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式pH计	PHBJ-260	FZ/XC071
电子天平	ME 104E	FZ/SY006
离子测定仪	PXSJ-216F	FZ/SY005
紫外可见分光光度计	TU-1810	FZ/SY010、FZ/SY056
红外分光测油仪	OIL 460	FZ/SY027
溶解氧测定仪	DO2700	FZ/SY055
高压离子色谱仪	DIONEX INTEGRION	FZ/SY038
BOD生化培养箱	SPJ-150	FZ/SF005
电热鼓风干燥箱	DHG-9420A	FZ/SF340
标准COD消解器	HCA-102	FZ/SF014

附件2 本次检测的依据

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
废水	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012
	磷酸根离子	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ³⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987

附 图

附图 检测点位示意图



以下空白。